


Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

Муниципального Унитарного Предприятия "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование регулируемой организации)

за 2020 год

N	Наименование объекта	Показатели надежности				Показатели энергетической эффективности							
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т.)		Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материалу тепловой характеристике тепловой сети, Гкал/м2		Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси тела по тепловым сетям, Гкал			
п/п		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	РТС "Центральная"	0	0,876	0	0	169,835	173,778	67,092	73,783	65549,480	72086,06		
2	КТС-13	0	0,380	0	0	170,207	169,505	2,851	3,966	2785,910	3875,000		
3	КТС "ТКФ"	0	0,213	0	0	189,954	194,905	3,735	5,129	3649,45	5010,58		
4	МК "Лагерная"	0	0,000	0	0	169,770	206,974	0,496	0,496	3,59	4,47		
			1,469			745,162			83,374		80976,110		



Руководитель ресурсоснабжающей организации

/Соколов П.В./