

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за предыдущий год

Муниципального унитарного предприятия "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование регулируемой организации)

за 2023 год

| N | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|---|--|---|-------|----------|-------|----------|-----------|
| | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии т.у.т./Гкал | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материаловой характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоноси теля по тепловым сетям, Гкал | | | | | |
| п/п | | план/год | факт | план/год | факт | план/год | факт | план/год | факт | | |
| 1 | МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" | 0,000 | 3,480 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | 0,169 | 0,000 | 2,870 | 67343,50 | 84983,618 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Руководитель регулируемой организации

/Соколов П.В./

